



## AVISO

### MODIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA N° 2010LA-000631-85002

#### “COMPRA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DE SERVIDORES DE LA SEDE DEL T.S.E.”

De conformidad con el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Proveduría del Tribunal Supremo de Elecciones, comunica que se **MODIFICA** el cartel del concurso de referencia específicamente en el Formulario No. 3 Especificaciones Técnicas apartado D) Bases y Soportes, según se indica:

- D) Bases y Soportes:

“Las bases metálicas que se construyan, deberán ser de perfil angular de HN de 38 mm x 6 mm (1 ½” x 1 ½” x ¼”) o superior. Unidas mediante conexiones soldadas con electrodo E-6013 ó 6014. Todas las unidades deberán montarse sobre amortiguadores de caucho o de espiral metálico, para evitar la transmisión de vibraciones a la estructura del edificio o techos”.

- Los demás extremos del cartel se mantienen invariables.

Atentamente,

Lic. Allan Herrera Herrera  
Proveedor Institucional

AHH/esl